




REFERÊNCIA ABNT 12188 ANEXO A PÁG 20



NOTAS GERAIS: OS PONTOS DE CONSUMO DEVEM SER
FIXADOS DIRETAMENTE NOS TARUGOS SEM A UTILIZAÇÃ
DE MANGUEIRAS INTERMEDIÁRIAS CONFORME ABNT NBR
12188 / ITEM 3.27 E 3.29



MODELO GENÉRICO PARA CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA
SEM ESCALA

- POSSUIR 02 REGULADORES DE PRESSÃO
- POSSUIR ALAVANCA CENTRAL PARA REGULAGEM DE PRESSÃO
- INVERSÃO DE LADO PREFERENCIAL DE USO DOS CILINDROS..
- 24 MANGUEIRAS COM CORDALHA EM INOX INTERNO TUBO METÁLICO FLEXÍVEL EM AÇO INOX AISI 304 COM 02 CAPAS DE FIOS TRANÇADOS DE AÇO INOX 304 COMPRIMENTO 1000mm, COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA PRESSÃO DE TRABALHO 200 kgf/cm² COM CONECTOR ABNT
- 2 CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS.
- 4 SUPORTES DE CILINDROS.

 ROMERO ENGENHARIA	Contato: (19) 7414-4904 e-mail: romeroengenharia@oi.com.br https://www.romeroeng.com.br	 #PRETITA DE AMERICANA INTELIGENTE E HUMANA
	GÁS MEDICINAL	
Descrição do Projeto		
Propriedade/Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA		
Endereço de Entrega AV. JOSEFA MORELIS, QUADRA N. 30 NOSSA SENHORA APREICADA - AMERICANA - SP		
Instrumento/Área/Objeto TERREO		
Referência/Assunto/Contato: DETALHES		
Data	30/04/2026	Estado INDICADA
		Município LUCAS
		Área 100,00 CAD
		Valor 100,00 CAD