



ID	Descrição	Largura	Altura	Peitoris	Quant.
J01	Janela maxim-ar em alumínio branco e vidro	0,60	0,60	2,00	65
J02	Janela fixa plumbierem em alumínio branco e vidro	0,30	0,40	1,20	1
J03	Janela de correr dupla em alumínio branco e vidro	1,20	1,20	1,40	1
J04	Janela de correr dupla em alumínio branco e vidro	1,20	1,40	1,20	1
J05	Janela de correr dupla em alumínio branco e vidro	1,20	1,60	1,00	1
J06	Janela de correr dupla em alumínio branco e vidro	1,60	1,20	1,40	6
J07	Janela de correr dupla em alumínio branco e vidro	1,60	1,60	1,00	2
J08	Janela de correr dupla em alumínio branco e vidro	1,80	1,20	1,40	1
J09	Janela de correr dupla em alumínio branco e vidro	1,80	1,60	1,00	3
J10	Janela fixa em alumínio branco e vidro	2,00	0,80	1,40	2
J11	Janela de correr dupla em alumínio branco e vidro	2,00	1,60	1,00	1
J12	Janela de correr dupla em alumínio branco e vidro	2,40	1,20	1,40	27
J13	Janela de correr dupla em alumínio branco e vidro	2,40	1,60	1,00	3
J14	Janela de correr dupla em alumínio branco e vidro	2,40	2,00	0,60	8
J15	Janela de correr dupla em alumínio branco e vidro	3,00	1,20	1,40	7
J16	Janela de correr dupla em alumínio branco e vidro	3,00	1,60	1,00	6
J17	Janela de vidro fixo (gratuito) em alumínio branco e vidro com peitoris em granito polido	0,80	1,00	1,20	3

- Notas e Observações**
- Todas as janelas deverão ser dotadas de petiolo em granito, com pingadeira executada na face externa.
 - Todo o interior da edificação deverá possuir base-telas e protetores de cortina em PVC.
 - Todas as paredes/laços e portas dos médicos deverão possuir campainhas de chamada de enfermagem, bem como tomadas elétricas em 110 V e 220 V.
 - A Sala de Radiologia Geral (Raio-X) deverá receber blindagem radiológica nas paredes, conforme projeto de blindagem e cálculo de espessura de blindagem indicado.
 - As portas de acesso à Sala de Radiologia Geral e à Sala de Comando deverão ser tipo piumbafra.
 - O visor de observação (J02) entre a Sala de Radiologia Geral e a Sala de Comando também deverá ser do tipo piumbafra.
 - Todos os sanitários acessíveis e os sanitários das áreas de observação deverão possuir boteeira de chamada e emergência com sinalização visual e sonora.
- Iluminação, Ventilação e Climatização**
- A iluminação artificial, composta por luminárias, deverá atender às normas técnicas vigentes.
 - A ventilação mecânica/exaustão artificial, composta por sistema tipo Ventokli ou equivalente, deverá atender às normas técnicas vigentes.
 - O sistema de climatização artificial, composto por aparelhos de ar-condicionado com renovação de ar exterior, deverá atender às normas técnicas vigentes.


Prefeitura Municipal de Americana
 Secretaria de Planejamento | Unidade de Desenvolvimento Físico e Urbanístico
 

